

**Огледна основна школа
«Владислав Рибникар»
Краља Милутина 10
11000 Београд**



**Тел/факс: +381 11 3640168
+381 11 3640166
e-mail: os.vribnikar@open.telekom.rs
web: www.os-ribnikar.edu.rs**

Дана 25.07.2014. године заинтересовано лице је затражило појашњење конкурсне документације за јавну набавку 3/2014-набавка паркета за две физкултурне сале са уградњом и констатовало следеће:

1. Приликом данашњег обиласка физкултурних сала, а у вези набавке паркета за две физкултурне сале са уградњом, установили смо да је немогуће извршити уградњу паркета због разлике у висини кошуљице и уграђених радијатора јер је већа дебљина штафли и паркета од остављене висине до радијатора. Радијатори би се морали подићи на одговарајућу висину да би се могао уградити паркет и ставити одговарајућа лајсна.

Одговор:

Предвиђено је да се у нишама у којима се налазе радијатори не изводи под од паркета већ да се испод њих под остави на постојећој висини цементне кошуљице. Ивична лајсна ће се поставити испред стубова без прелома, а разлика у висини ће се са стране радијатора покрити лајсном.

Службеник за јавне набавке